

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0643/2009

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

**Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej
ul. Wspólna 9
32-300 OLKUSZ**

stwierdza, że wyrób: **Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP42**

produkowany przez: **Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej
ul. Wspólna 9
32-300 OLKUSZ**

w zakładzie produkcyjnym **Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej
ul. Wspólna 9
32-300 OLKUSZ**

spełnia wymagania: **pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu rozszerzenia dopuszczenia wyrobu numer 1413/2011 z dnia 19.05.2011 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 2410/BA/05 z dnia 30.09.2005 r., 4411/BA/09 z dnia 10.08.2009 r., 5251/BA/11 z dnia 07.06.2011 r. wykonane w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarnej BA.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0643/DC/CNBOP/2009.

Okres ważności świadectwa:

od 22.06.2011 r.

do 20.09.2014 r.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 22 czerwca 2011 r.